



СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
C-RU.ПБ16.В.00419

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
«НОРД-4ТМ»**

**Паспорт**

**C.Nord**

НТКФ «Си-Норд», Россия  
[www.cnord.ru](http://www.cnord.ru)

## Содержание

1 Основные технические данные .....	2
2 Комплектность .....	3
3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя .....	3
4 Свидетельство о приемке и отгрузке .....	4
5 Отметки о продаже .....	4
6 Сведения о ремонтах .....	4

### 1 Основные технические данные

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Основной источник электропитания	Сеть переменного тока 220В 50Гц по ГОСТ 13109-87 с допустимым напряжением в диапазоне (187÷242) В.
Резервный источник электропитания	Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, соответствующая стандарту МЭК 1056-1, напряжением (12±0,6) В, емкостью до 7,2 А.ч
Число контролируемых шлейфов	6
Мощность, потребляемая устройством при максимальной нагрузке, Вт, не более	15
Сопротивление оконечных резисторов шлейфа, кОм	2,2±5% ; 4,3±5%
Максимальное суммарное сопротивление двух проводов каждого шлейфа, Ом, не более	470
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40
Габаритные размеры, мм	296x258x81 240x160x90 для варианта BANK
Масса, кг, не более	3

## 2 Комплектность

В комплект изделия входят:

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный..... 1 шт.
- Комплект заземления ЗК-15\* ..... 1 шт.
- Комплект крепежных изделий..... 1 шт.
- Вставка плавкая: ВПБ6-7-1,0 А -250В\* ..... 1 шт.
- Вставка плавкая: ВПБ6-10-2,0 А -250В\* ..... 1 шт.
- Резистор 0,25 Вт – 4,3 кОм  $\pm 5\%$ ..... 12 шт.
- Руководство пользователя ..... 1 шт.
- Паспорт ..... 1 шт.
- Упаковка..... 1 шт.

\* - не используется для варианта BANK

С эксплуатационной документацией на изделие можно ознакомиться на сайте фирмы - изготовителя ООО НТКФ "Си-Норд" : [www.cnord.ru](http://www.cnord.ru)

## 3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

3.1 Установленный срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Гарантийный срок хранения изделия - 12 месяцев со дня приемки его представителем ОТК предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев (3 года) со дня его продажи предприятием-изготовителем или продажи дилером.

3.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.5 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

ООО НТКФ «Си-Норд»,  
192029, Россия, г.Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны, д.70, к.3, лит.А, БЦ «Фидель»

☎/ 📠: (812) 327-16-36 доб. 222

E-Mail: [cnord@cnord.ru](mailto:cnord@cnord.ru) [support@cnord.ru](mailto:support@cnord.ru)

[www.cnord.ru](http://www.cnord.ru)

#### 4 Свидетельство о приемке и отгрузке

Изделие

ППКОП

НОРД-4ТМ	
НОРД-4ТМ BANK	

ТУ 4372-006-11133483-02

серийный № \_\_\_\_\_

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

<b>Представитель ОТК</b>
МП
Дата приемки

<b>Отгружено со склада</b>
МП
Дата отгрузки

#### 5 Отметки о продаже

--

#### 6 Сведения о ремонтах

Таблица 2 - Краткие сведения о рекламациях и ремонтах

Дата	Краткое описание неисправности	Отметка о ремонте

СЛГК.425513.025 ПС (01)