



СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
С-RU.ПБ16.В.00419

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
НОРД-4ТМ**

Паспорт

C.Nord

НТКФ «Си-Норд», Россия
www.cnord.ru

Содержание

1 Основные технические данные	2
2 Комплектность	3
3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя	3
4 Свидетельство о приемке и отгрузке	4
5 Отметки о продаже	4
6 Сведения о ремонтах	4

1 Основные технические данные

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Основной источник электропитания	Сеть переменного тока 220В 50Гц по ГОСТ 13109-87 с допустимым напряжением в диапазоне (187÷242) В.
Резервный источник электропитания	Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, соответствующая стандарту МЭК 1056-1, напряжением (12±0,6) В, емкостью до 7,2 А.ч
Число контролируемых шлейфов	6
Мощность, потребляемая устройством при максимальной нагрузке, Вт, не более	15
Сопротивление оконечных резисторов шлейфа, кОм	2,2±5%
Максимальное суммарное сопротивление двух проводов каждого шлейфа, Ом, не более	470
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40
Габаритные размеры, мм	296x258x81
Масса, кг, не более	3

2 Комплектность

В комплект изделия входят:

- ППКОП.....	1 шт.
- Комплект заземления ЗК-15	1 шт.
- Комплект крепежных изделий.....	1 шт.
- Вставка плавкая: ВПБ6-7-1,0 А -250В	1 шт.
- Вставка плавкая: ВПБ6-10-2,0 А -250В	1 шт.
- Вставка плавкая: ВПБ6-13-5,0 А -250В	1 шт.
- Резистор 0,25 Вт – 4,3 кОм ±5%	12 шт.
- Руководство пользователя	1 шт.
- Паспорт	1 шт.
- Упаковка.....	1 шт.

С эксплуатационной документацией на изделие можно ознакомиться на сайте фирмы - изготовителя ООО НТКФ "Си-Норд" : www.cnord.ru

3 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

3.1 Установленный срок службы изделия - 10 лет.

3.2 Гарантийный срок хранения изделия - 12 месяцев со дня приемки его представителем ОТК предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев (3 года) со дня его продажи предприятием-изготовителем или продажи диллером.

3.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.5 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

ООО НТКФ «Си-Норд»,
192029, Россия, г.Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.70, к.3, лит.А, БЦ «Фидель»

☎/ 📠: (812) 327-16-36 доб. 222

E-Mail: cnord@cnord.ru support@cnord.ru

www.cnord.ru

4 Свидетельство о приемке и отгрузке

Изделие

ППКОП

НОРД-4ТМ	
НОРД-4ТМ стандарт	
НОРД-4ТМ/И стандарт	
НОРД-4ТМП/И стандарт	
НОРД-4ТМП/И BANK	

ТУ 4372-006-11133483-02

серийный № _____

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК
МП
Дата приемки

Отгружено со склада
МП
Дата отгрузки

5 Отметки о продаже

--

6 Сведения о ремонтах

Таблица 2 - Краткие сведения о рекламациях и ремонтах

Дата	Краткое описание неисправности	Отметка о ремонте

СЛГК.425513.011 ПС (07)